

Vetweyde: vragen over thema sport

Vragen

Vraag 1: Is er een mogelijkheid om een singletrack voor mountainbikers aan te leggen door bepaalde zones? Hierbij moet wel nagedacht worden over het vermijden van conflicten tussen wandelaars en fietsers. Bijkomend zou een stuk van deze singletrack ook door het speelbos kunnen gaan, waar er al enkele paadjes met de jaren zijn bijgekomen.

Vraag 2: Welke sporten worden er in het nieuwe sportcentrum ondergebracht? En welke blijven in de oude sporthal?

Vraag 3: Wordt er op de site een loop piste/Finse piste aangelegd?

Vraag 4: Hoe groot is de matoppervlakte? Welke demping is er voorzien en hoe hoog is de ruimte?

Vraag 5: In welke mate kan natuurlijk licht de zaal binnendringen en kan er extra verlucht worden (via de ramen)?

Vraag 6: Hoeveel opbergruimte is er voorzien voor de judoclub om eigen materiaal te stockeren?

Vraag 7: Interactie judoka's met toeschouwers: hoe groot is de glazen binnenwand? Kan deze verder uitgebreid worden over de volledige lengte van de zaal? Hoeveel ruimte is er aan de overkant van de glazen wand? Kan deze ingericht met ook enkele tafeltjes en stoelen, zodat ouders op een zo gezellig mogelijke manier kunnen toeschouwen?

Vraag 8: Is er een EBHO-ruimte voorzien? Is de uitgang zo kort mogelijk bij een uitgang (voor eventueel vervoer met ziekenwagen)?

Vraag 9: Waar voorziet men verzamelpunten bij evacuatie? Zijn er noodtrappen bij de verdieping?

Vraag 10: De voorziene sporthal is écht groot. Mede ook door, naast de jeugdlokalen,

de ruimte voor dans en gevechtssporten. Kan de huidige sporthal niet aangepakt worden om hen daar een modern onderkomen te bieden en zo de oppervlakte (en bijhorende kostprijs) te beperken?

Vraag 11: In het gebouw is er ook een fitnessruimte. Wie gaat dit uitbaten en is de fitness voor iedereen toegankelijk?

Vraag 12: Is er ruimte voorzien om affiches, mededelingen en prijzen op te hangen?

Vraag 13: Wat is de kostenverdeling sport?

Vraag 14: Is er voldoende bergruimte voorzien?

Vraag 15: In hoeverre worden de sportclubs zelf (vb. d.m.v. een expertgroep) verder nog betrokken bij de verdere uitvoering om er zeker van te zijn dat alle belijningen etc. correct zijn?

Vraag 16: Blijft de huidige sporthal behouden?

Vraag 17: Kan de bergruimte van de sporthal ook gebruikt worden door de sportverenigingen?

Antwoorden

Vraag 1: Is er een mogelijkheid om een singletrack voor mountainbikers aan te leggen door bepaalde zones? Hierbij moet wel nagedacht worden over het vermijden van conflicten tussen wandelaars en fietsers. Bijkomend zou een stuk van deze singletrack ook door het speelbos kunnen gaan, waar er al enkele paadjes met de jaren zijn bijgekomen.

Onze prioriteit is om het speelbos en het landschapspark Vetweyde vooral toegankelijk en speelveilig te maken voor kinderen, gezien de aanwezigheid van de jeugdlokalen en het speelbos dat daarop aansluit. Zoals je aangeeft dient vooral vermeden te worden dat verschillende gebruikersgroepen met elkaar in conflict komen.

Verder zal grondverzet zo min mogelijk gebeuren want een goede waterhuishouding op de site is ook belangrijk in deze. Een singletrack zone binnen de eerste fase realiseren is nog niet aan de orde. Dit zal steeds doordracht moeten gebeuren, rekening houdend met verschillende aspecten. De mogelijkheid tot het voorzien van dergelijke infrastructuur zal verder onderzocht worden in de toekomstige uitwerking van de site.

Vraag 2: Welke sporten worden er in het nieuwe sportcentrum ondergebracht? En welke blijven in de oude sporthal?

Het is de bedoeling om een gelijkwaardige verdeling voor sporthal Vetweyde en sporthal Heiveld toe te passen voor elke sportvereniging. Daarover zal de sportdienst nog overleggen met de clubs. Bepaalde clubs wensen o.a. ook zeker nog gebruik te maken van de sporthal Heiveld en wensen niet enkel in de nieuwe sporthal te sporten.

Vraag 3: Wordt er op de site een loop piste/Finse piste aangelegd?

Het is de bedoeling om naast de sporthal op de site laagdrempelige natuursporten in te passen. Een loopomloop en mountainbikeroute zijn op korte termijn te realiseren.

Gezien de hoge kostprijs (en onderhoudskost) van een Finse piste van 60.000 euro, wordt hier momenteel nog geen prioriteit aan gegeven. Het is verder ook de bedoeling om deze legislatuur een multimovepad, een beweegpad voor kinderen in een natuurlijke omgeving, te realiseren.

Vraag 4: Hoe groot is de matoppervlakte? Welke demping is er voorzien en hoe hoog is de ruimte?

De matoppervlakte meet 23 x 13 meter. Technische gegevens van de tatami (judomat) zijn $270 \text{ kg/m}^3 - d = 5 \text{ cm}$. Er is daar een zwevende houten vloer op dempers. De vrije hoogte is $>5 \text{ m}$.

Vraag 5: In welke mate kan natuurlijk licht de zaal binnendringen en kan er extra verlucht worden (via de ramen)?

Er is een buitenraam van 3 m (h) x 2,5 m (b). Dit grote raam kan niet open. Aan de noordzijde van de zaal bevindt zich wel een buiten/vluchtdeur. Verluchting is voorzien cf. reglementering van sportlokalen.

Vraag 6: Hoeveel opbergruimte is er voorzien voor de judoclub om eigen materiaal te stockeren?

Op de bovenverdieping zijn 25 lockers. In de budozaal is geen ingerichte opbergruimte voorzien. Wel is er aan de noordzijde van de judomat een vrije ruimte van 2,30 x 15 m (die niet nodig is voor circulatie). Deze kan eventueel gebruikt worden als berging.

Vraag 7: Interactie judoka's met toeschouwers: hoe groot is de glazen binnenwand? Kan deze verder uitgebreid worden over de volledige lengte van de zaal? Hoeveel ruimte is er aan de overkant van de glazen wand? Kan deze ingericht met ook enkele tafeltjes en stoelen, zodat ouders op een zo gezellig mogelijke manier kunnen toeschouwen?

Het raam meet: 5,50 m (l), 2,15 m (h). De ruimte aan de overkant (tribune/passarel) meet 2 m. Alle wensen vanuit de club werden in april 2023 opgesteld, bijkomend was er ook het infomoment op 28 februari 2024 waar nog suggesties werden gedaan. Al deze wensen en noden werden meegenomen voor het ontwerp.

De nu gestelde bijkomende vraag om meer interactie te hebben met publiek kan niet meer meegenomen worden in het ontwerp. De grote structurele zaken liggen vast, zo ook raampartijen en (dragende) muren. Weliswaar maakt de brede gang met zitbanken en de toch nog grote raampartij heel wat interactie mogelijk. Ook bovenruimte voorzien voor tafels met zitplaatsen is niet aan de orde omwille van verschillende redenen:

1. Het gaat in tegen de visie om de cafetaria optimaal te laten uitbaten (iets waar aandacht aan gegeven moet worden in tijden waar de horeca het moeilijker heeft).
 2. Veiligheidsaspecten van de tribune.
 3. Het geeft ook bijkomend werk aan onderhoudspersoneel, dat we net heel efficiënt willen inzetten.
 4. Het is niet de bedoeling dat een sportclub een eigen clublokaal/ruimte krijgt om inkomsten te genereren. Dit is niet de noodzaak van een functionele sportinfrastructuur.
-

Vraag 8: Is er een EBHO-ruimte voorzien? Is de uitgang zo kort mogelijk bij een uitgang (voor eventueel vervoer met ziekenwagen)?

Er is een ruime EHBO voorzien. De toegankelijkheid tot deze ruimte is goed en ziekenvervoer kan door ruime gangen zeker vlot gebeuren.

Vraag 9: Is er ruimte voorzien om affiches, mededelingen en prijzen op te hangen?

De budozaal is ruim voorzien. Hier zal zeker ruimte zijn voor dergelijke zaken. Dit wordt verder meegenomen om ook in de inkomzone voldoende communicatie te kunnen weergeven.

Vraag 10: De voorziene sporthal is écht groot. Mede ook door, naast de jeugdlokalen, de ruimte voor dans en gevechtssporten. Kan de huidige sporthal niet aangepakt worden om hen daar een modern onderkomen te bieden en zo de oppervlakte (en bijhorende kostprijs) te beperken?

Het is niet mogelijk om een exacte verdeling te maken. Op basis van de verhouding in vloeroppervlakte en in technieken, gaan we ervan uit dat het volledige sportgedeelte (i.e. sporthal/zalen, kleedruimten, tribune ...) $\pm$ 6.880.000 euro (excl. BTW) van de totale kostprijs inneemt.

Vraag 11: In het gebouw is er ook een fitnessruimte. Wie gaat dit uitbaten en is de fitness voor iedereen toegankelijk?

Deze fitnessruimte is ongeveer 58 m² groot (casco voorzien). Deze zaal is aanvullend op de trainingen van enkele sportclubs om hun leden aan krachttraining en preventie te laten doen. Deze ruimte wordt niet uitgebaat, maar ter beschikking gesteld van de clubs. De details worden later verder besproken met de clubs die hiervan gebruik willen maken. Het is niet de visie om deze ruimte te laten uitbaten door een externe partner, noch om individuele trainingen toe te laten.

Vraag 12: Is er ruimte voorzien om affiches, mededelingen en prijzen op te hangen?

De budozaal is ruim voorzien. Hier zal zeker ruimte zijn voor dergelijke zaken. Dit wordt nog verder meegenomen om ook in de inkomzone voldoende communicatie te kunnen weergeven.

Vraag 13: Wat is de kostenverdeling sport?

Het is niet mogelijk om een exacte verdeling te maken. Op basis van de verhouding in vloeroppervlakte en technieken, gaan we ervan uit dat het volledige sportgedeelte (i.e. sporthal/zalen, kleedruimten, tribune ...) $\pm$ 6.880.000,00 euro (excl. BTW) van de totale kostprijs inneemt.

Vraag 14: Is er voldoende bergruimte voorzien?

Gezien de noden van voldoende bergruimte in een sporthal vooraf gekend waren door de sportdienst, is er een grote bergruimte voor sportmaterialen voorzien.

Vraag 15: In hoeverre worden de sportclubs zelf (vb. d.m.v. een expertgroep) verder nog betrokken bij de verdere uitvoering om er zeker van te zijn dat alle belijningen etc. correct zijn?

Bouwfirma Pellikaan heeft heel wat ervaring met het bouwen van dergelijke types sporthal (en de bijhorende uitrusting). Ook daar is er expertise aanwezig. De belijning wordt zeker nog afgetoetst bij de gebruikers. De noden van belijning werden ook eerder al opgesteld door de sportdienst en zijn overgemaakt.

Vraag 16: Blijft de huidige sporthal behouden?

De huidige sporthal blijft en wordt ook verder gefaseerd gerenoveerd (renovaties worden uitgevoerd in sportluwe periodes). Deze sporthal blijft nodig voor verschillende Opwijkse scholen wegens gebrek aan een sportzaal of tekort aan sportruimte.

Vraag 17: Kan de bergruimte van de sporthal ook gebruikt worden door de sportverenigingen?

Dat zal zeker kunnen. Dit wordt verder opgenomen met de sportdienst en de clubs naarmate het project vordert.

Contactinformatie

- **Sportdienst**

Sportdienst

Heiveld 65
1745 Opwijk

-  052 36 51 07
-  sportdienst@opwijk.be

Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00

Morgen open van 09:00 tot 12:00

[Alle informatie](#)